

监 理 日 志

工程名称: 兰兰豆大家居联明产业园光伏发电项目一期-临门

日期	2019年4月5日 星期五	气候	晴	气温	16-27°
监理单位动态:	施工方人员动态:	施工机械动态:	材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	施工机械动态:				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 7号屋面光伏区安装支架、檩条 2. 组装安装夹具螺母、螺栓				
检查发现的问题	监理项目部对施工现场进行检查发现 施工人员在组装安装夹具时未按规范要求做到 两平一弹。				
处理措施、意见、结果	监理项目部现场对施工人员进行整改 并检查已完成安装的全部夹具。				
协调内容或其他	1. 召开监理周会议 2. 现场安全巡查未发现重大安全隐患				
记录人	任远成	总监签阅	查宇明		

