

监 理 日 志

工程名称: 兰考恒大智慧产业园光伏发电项目一期临电

日期:	2019 年 5 月 24 日 星期 五	气候	多云	气温	23-32°
监理人员动态: 任远威			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 施工现场人员					
施工机械动态:					
施工部位 进度情况	1# 屋面光伏区 2X15 直流电缆敷设				
检查发现的问题	监理项目部对施工现场进行巡查发现 2X15 直流电缆敷设过程中个别施工人员未 戴防护手套				
处理措施、意见、结果	监理人员要求施工人员进行整改、 电缆敷设过程中一定要戴防护手套 以免挂伤电缆				
协调内容或其他	现场安全检查 未发现重大安全隐患				
记录人	任远威	总监签阅		董守明	