

监 理 日 志

工程名称: 兰考西大寨居平照村光伏发电项目—套临门

日期	2019年6月3日星期一	气候	晴	气温	24-36°
监理人员动态:	任远威	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	施工人员4人				
施工机械动态:					
施工部位进度情况	1. 电井坑. 3#箱变端口2x95直流电缆热缩电缆头制作 2. 箱变爬梯制作安装				
检查发现的问题	监理人员对施工现场进行巡查发现 热缩电缆头制作过程中未戴防护 手套				
处理措施、意见、结果	监理人员要求施工人员现场整改, 电缆头 制作过程中必须戴防护手套				
协调内容或其他	现场安全检查, 未发现重大安全隐患				
记录人	任远威	总监签阅	苏宇明		

