

监 理 日 志

工程名称: 烟台鲁能光伏项目

日期	2019年7月4日 星期四	气候	晴	气温	24℃/32℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	5人				
施工机械动态:	无				
施工部位及进度情况	整改前缺: 1. 屋顶房屋面增加风球, 组件未固定32块, 2. 接地扁铁与每根导轨用自攻丝连接				
检查发现的问题	1. 屋顶增加风球, 部分导轨截断, 导致组件无接地,				
处理措施、意见、结果	增加接地扁铁, 组件必须全部接地 整改中				
协调内容或其他					
记录人	杨振宇	总监签阅	刘士发.		