

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 5 月 10 日

星期: 五

天气: 阴
气温: 15~28℃

工程名称: 400kW 户用分布式光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

进行现场巡视; 发现一处桥架过小, 需更换, 已要求施工方尽快更换。
高压线焊接完成后要求及时清理焊渣。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

山东星兴电力

敷设 4mm² 光伏电缆完成北屋面。
焊屋面接地扁铁
安装桥架

其
它
事
项

施工人员 15 人。

本日现场监理人员

刘增

记录人: 刘增

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 刘增