

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 5 月 17 日

星期: 五

工程名称: 烟台铝阳极分布式光伏发电项目

天气: 晴
气温: 17°C/28°C

监
理
工
作
情
况

进行现场巡视检查。

多处桥架跨接地无, 以通知施工方整改近快

整改并下发监理通知单。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

山东
昱兴
电力

屋面4平方直流电缆敷设。

二次设备厂家调试。

其
它
事
项

施工人员16人。

本日现场监理人员

杨振宇

记录人: 杨振宇

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘士发