

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 6 月 2 日

星期: 日

工程名称: 烟台台格阳分布式光伏发电项目

天气: 晴

气温: 21℃/30℃

监
理
工
作
情
况

今日巡视屋面方色工。
个别清洗系统给水管道抱箍紧固不到位。
现场要求施工方整改。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

山东
昱兴
电力

1. 平整 SVG 基础通风口。
2. 屋面清洗系统给水管施工。

其
它
事
项

施工人员 8 人

本日现场监理人员

杨振宇

记录人: 杨振宇

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘士发