

监 理 日 志

工程名称: 烟台皓月分布式光伏发电项目

日期	2019年6月22日星期六	气候	晴	气温	18℃/25℃
监理人员动态: 1人			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 2人					
施工机械动态: 无					
施工 部位 进度 情况	整改消除屋面组串跨接线穿管。				
检查 发现的 问题	1. 个别箱道变集电箱未上锁。				
处理 措施、 意见、 结果	2. 通知施工负责人立即回项目上锁。				
协调 内容或 其他					
记录人		杨振宇		总监签阅	
				刘士发	