

监 理 日 志

工程名称: 烟台海阳分布式光伏发电项目

日期	2019年6月25日星期二	气候	晴	气温	19℃/32℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	2人				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	整改涵缺北屋面檐口遮挡				
检查发现的问题	1. 个别螺栓紧固不到位.				
处理措施、意见、结果	重新紧固螺栓. 按要求施工				
协调内容或其他					
记录人	杨振宇	总监签阅	刘士发		