

监 理 日 志

工程名称: 烟台鑫阳分布式光伏发电项目

日期	2019年 7 月 12 日 星期 五	气候	晴	气温	20°C/20°C
监理单位动态:	1人		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	2人				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	消缺整改. 南屋面两路接地.				
检查发现的问题	个别防雷接地搭接不完善				
处理措施、意见、结果	重新搭接防雷接地 已整改				
协调内容或其他					
记录人	杨振宇	总监签阅	王士发		