

监 理 日 志

工程名称: 时代上汽动力电池有限公司屋顶5.71MW分布式光伏项目

日期	2019年4月23日 星期二	气候	阴	气温	25°/19°
监理人员动态: 2人	材料进场、取样见证、合格情况:				
施工方人员动态: 23人					
施工机械动态:					
施工部位及进度情况	PACK车间、仓库安装桥架、接地扁铁				
检查发现的问题	桥架不在一条直线上要求整改。 接地扁铁和桥架不平行要求调直。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	丁立	总监签阅			

