

监 理 日 志

工程名称: 时代地产房地产开发有限公司7#楼材料项目

日期: 2016年4月27日 星期 六 气候: 多云 气温: 17-24℃

监理人员动态: 4 材料进场、取样见证、合格情况:

施工方人员动态: 12人

施工机械动态: 一台挖机

施工部位进度情况: 箱变基础开挖、浇筑层、施工脚手架整改。

检查发现的问题: 浇筑层浇筑厚度不符合要求, 后来进行整改。
施工脚手架整改符合要求。

处理措施、意见、结果: 对箱变基础垫层, 立即进行整改, 整改后符合要求。

协调内容或其他

记录人

徐雅生

总监签阅