

监 理 日 志

工程名称: 时代上汽云动力电池有限公司屋顶5.7MW分布式光伏项目

日期	2019年7月6日星期六	气候	多云	气温	32°C/23°C
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	28人				
施工机械动态:					
施工进度情况	小客车棚及大巴车棚安装组件, 箱变到车棚挖电缆沟。施工现场清理垃圾。				
检查发现的问题	现场发现有个别工人的安全带未挂好。				
处理措施、意见、结果	已要求现场改正, 确保施工安全。				
协调内容或其他					
记录人	王明官		总监签阅		