

监 理 日 志

工程名称: 时代电动汽车动力电池有限公司屋顶5.7MW分布式光伏项目

日期	2019年7月15日星期一	气候	晴转多云	气温	31℃/23℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	22人				
施工机械动态:					
施工进度情况	P8仓库屋面安装组件. 车棚4mm ² 直流电缆穿管敷设.				
检查发现的问题	现场巡视发现有个别组件间MC4接头未绑扎固定到轨道上.				
处理措施、意见、结果	已现场整改固定到轨道上.				
协调内容或其他					
记录人	王明官		总监签阅		