

监 理 日 志

工程名称: 时代上汽动力电池有限公司屋顶5.7MW分布式光伏项目

日期	2019年6月24日 星期一	气候	多云	气温	28℃/22℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	12人				
施工机械动态:					
施工部位进度情况	小车车棚钢结构刷漆, 一、二次预制仓电气设备调试.				
检查发现的问题	原料仓库屋面临边靠屋脊处原临边防护设施已拆除, 存在安全隐患.				
处理措施、意见、结果	已要求总包单位重新恢复, 确保施工安全.				
协调内容或其他					
记录人	王明官	总监签阅			