

监 理 日 志

工程名称: 广东科技1.71MW分布式光伏发电项目

日期	2019年3月24日星期六	气候	晴	气温	9℃~15℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况			
施工方人员动态:	8人				
施工机械动态:	搅拌机 1台				
施工部位进度情况	施工屋面搅拌机现场直接搅拌制作水泥压块,并预埋U型螺栓。				
检查发现的问题	经巡视检查发现U型螺栓外露长度不符合图纸要求。				
处理措施、意见、结果	现场立即告知,已调整完,符合图纸要求。				
协调内容或其他					
记录人	李建新	总监签阅		苗中刚	