

监 理 日 志

工程名称: 烟台科技 1.11MW 分布式光伏发电项目

日期	2019 年 4 月 21 日 星期 一	气候	小雨	气温	18℃~24℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	1人				
施工机械动态:					
施工部位 进度情况	上午下雨未施工, 下午施工人员进行3号楼屋面 安装支架。				
检查发现的 问题	经检查发现个别支架底座缺少弹垫, 立柱字表不整齐。				
处理措施、 意见、结果	现场告知施工单位整改。				
协调内容或 其他					
记录人	李建新	总监签阅	徐耀东		