

监 理 日 志

工程名称: 辰中科技 1.71MW 分布式光伏发电项目

日期	2019 年 4 月 28 日 星期 天	气候	晴	气温	16℃~20℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	1人				
施工机械动态:	无				
施工部位 进度情况	上午下雨,未施工,下午施工人员进行3号楼屋面安装支架。				
检查发现的问题	个别支架底座缺少弹垫。				
处理措施、意见、结果	现场告知,已整改完成。				
协调内容或其他					
记录人	李连明	总监签阅	徐耀生		