

监 理 日 志

工程名称: 豫中科技1.71MW分布式光伏发电项目

日期	2019年4月30日 星期二	气候	多云	气温	14℃~19℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	7人				
施工机械动态:	无				
施工部位 进度情况	1. 施工方3号楼屋面安装逆变器10台。 2. 2号楼屋面安装支架。				
检查发现的 问题	2号楼个别支架底座缺少弹垫。				
处理措施、 意见、结果	经现场告知, 已整改完成。				
协调内容 或其他					
记录人	李连刚	总监签阅	徐耀生		