

监 理 日 志

工程名称: 原中科技1.71MW分布式光伏发电项目

日期	2019年5月3日 星期五	气候	晴	气温	14℃-26℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	7人				
施工机械动态:	无				
施工部位 进度情况	1. 施工人员1号塔架安装。 2. 自杆2号塔架安装情况。				
检查发现的问题	塔架下部支架底座缺少弹垫。				
处理措施、意见、结果	缺少弹垫的支架底座已整改完成。				
协调内容或其他					
记录人	李连平	总监签阅	徐耀生		