

监 理 日 志

工程名称: 航中科技171MW分布式光伏发电项目

日期	2019年5月7日星期二	气候	晴	气温	30~19℃
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 3人					
施工机械动态: 无					
施工部位进度情况	1. 施工人员3号楼安装桥架及逆变器 2. 3号楼屋面分散扁铁 3. 2号楼安装桥架				
检查发现的问题	逆变器上墙安装不牢固。				
处理措施、意见、结果	重新安装固定。				
协调内容或其他					
记录人	李连明	总监签阅	徐耀生		