

监 理 日 志

工程名称: 质中科技171MW分布式光伏发电项目

日期	2019年3月 日 星期四	气候	晴	气温	16℃-25℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	3人				
施工机械动态:	无				
施工部位 进度情况	施工人员3号楼安装逆变器柜桥架				
检查发现的 问题	3号楼屋面个别逆变器上墙 安装不牢固。				
处理措施、 意见、结果	下联系单一份,要求重新安装固定牢固。				
协调内容或 其他					
记录人	李波	总监签阅	徐耀生		