

监 理 日 志

工程名称:

2017年9月20日 星期三

气候

晴

气温

21℃/29℃

监理人员动态:

唐文

施工方人员动态:

58人

施工机械动态:

吊车一辆

材料进场、取样见证、合格情况:

施工
部位
进度
情况

1. 组件吊装安装
2. MC4接头制作

检查
发现
的问
题

1. 个别组件安装压块不到位。
2. 个别施工人员未按规定佩戴安全帽。

处理
措施
、意
见、
结果

1. 按要求重新紧固压块。
2. 要求施工方加强安全教育、安全管理。

协调
内容
或其
他

记录人

唐文

总监签阅

徐耀光