

监 理 日 志 ()

日期: 2019年 9 月 26日

天气: 阴

星期: 四

气温: 19° -27°

工程名称: 鑫和阳常州光阳分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、屋面巡视安装组件进度, MC4 接头要求施工方压接牢固, 不得散落至屋面, 产生安全隐患	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖南 鸿泰 电力 建设 有限 公司	光阳车棚光阳车棚组件安装, ckk 组装车间, ckh 车间, CKK 仓库组件安装, 直流电缆接线, 调试。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		杨振宇
记 录 人: 杨振宇		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :