

监 理 日 志

工程名称: 河北邢台清河发电项目 1.58 MW 炉内化灰炉

日期: 2019 年 6 月 14 日 星期 五 气候: 晴 气温: 20~36℃

监理人员动态: 1) 巡视

施工方人员动态: 5)

施工机械动态: 电焊机 2 喷灯 1

材料进场、取样见证、合格情况:

施工进度情况: 1. 5-10kV 母线架设绑扎, 逆变器接直流线, 汇流箱、逆变器电缆头制作, 桥架转弯头制作, 电缆头制作累计完成 80%.

检查发现的问题: 对汇流箱、逆变器端电缆头制作进行旁站, 检查母线架设绑扎情况, 检查桥架转弯头制作情况, 现场质量验收合格.

处理措施、意见、结果:

协调内容或其他:

记录人

张振宇

总监签阅

刘斌