

监 理 日 志

工程名称: 河北平泉县污水处理厂1.58MW分布式光伏发电项目

日期: 2019年6月16日 星期 二

气候

晴

气温

18-30℃

监理人员动态: 1人巡视

材料进场、取样见证、合格情况:

施工方人员动态: 4人 电焊作业

施工机械动态:

施工进度情况

1. 1-A区组件直流接线绑扎累计完成6%, 1-B区桥架盖板安装, 跨接线连接, 接地扁钢敷设焊接.

检查发现的问题

1. 检查1.58MW直流0.1线敷设绑扎情况, 桥架盖板安装情况;
2. 对接地扁钢敷设焊接检查, 要求焊接工艺符合规范要求, 焊接完现场药渣垃圾清理干净.

处理措施、意见、结果

协调内容或其他

记录人

刘振东

总监签阅

刘振东