

监 理 日 志

工程名称: 河北邢台高河限有158MW神威九项发电项目

2019年6月27日 星期: 四		天气: 阴	气温: 23-36℃
监理人员动态: 1人, 巡视. 施工方人员动态: 5人 施工机械动态: 电板手4把, 吊车一辆		材料进场、见证取样、合格情况:	
施工进度情况	1. F-A.B区接地线接办二次刷漆, F-1柜到配电室下墙电缆绑扎固定, 桥架盖板安装施工; 2. 清洗给水管、检修通道格栅板屋面吊运完成.		
检查发现的问题	对清洗给水管及检修通道格栅板屋面吊运进行旁站监理工作, 现场旁站措施到位, 对接地线二次刷漆进行检查, 施工工艺符合要求.		
处理措施意见	无		
协调内容或其它			
记录人	吴振东	总监签字	刘古发