

监 理 日 志

工程名称: 河北邢台清河1.58MW分布式光伏发电项目

2019年7月3日 星期: 三		天气: 晴	气温: 23-37℃
监理人员动态: 1人 巡视 施工方人员动态: 6人 施工机械动态:		材料进场、见证取样、合格情况:	
施工进度情况	并网柜母线排连接安装完成, 电流互感器 安装完成, 屋面渗水整改.		
检查发现的问题	对配电室并网柜母线排连接安装及并网柜 电流互感器安装进行了旁站监理工作, 施工工艺符 合要求, 质量合格, 检查现场渗水整改情况.		
处理措施意见结果			
协调内容或其它			
记录人	张振平	总监签阅	刘吉发