

监 理 日 志

工程名称: 河北邢台高碑店1.58MW分布式光伏发电项目

2019年 7月 日 5 星期: 五		天气: 晴	气温: 21-39℃
监理人员动态: 1人		材料进场、见证取样、合格情况:	
施工方人员动态: 4人			
施工机械动态:			
施 工 部 位 进 度 情 况	1. 整改滴缺: 组件接地线连接, 桥架跨接线连接. 2. 逆变器、汇流箱支架刷防腐漆.		
检 查 发 现 的 问 题	检查组件及桥架接地线施工情况, 逆变器、汇流箱支架刷防腐漆施工进度.		
处 理 措 施 意 见 结 果	施工工完料净场地.		
协 调 内 容 或 其 它			
记录人	张振东	总监签阅	刘方发