

安全监理日志

编号:

日期	2020年05月17日 星期四	气候	小雨转多云	气温	11℃~23℃
施工现场安全生产状况	1. 16#渣场挡土墙无石砌筑。 2. 输出线路110KV册东变电站内施工。 3. 开压站缺陷查改。				
安全监理工作情况	1. 检查16#渣场施工现场安全文明施工整改。 2. 检查开压站施工现场安全。				
发现问题处理情况	检查发现16#渣场施工石料转运应坡度太大,存在安全隐患,要求施工人员保持一定的安全距离。 施工单位专职人员现场指挥,施工人员保持安全距离。				
备注					
安全监理员: 朱书会			日期: 2020年05月17日		
总监理工程师: 徐胜生			日期: 2020年05月17日		



扫描全能王 创建