

安全监理日志

编号:

日期	2020 年 04 月 03 日 星期五	气候	阴雾	气温	12~10℃
施工 现场 安全 生产 状况	1. 16#风机基础钢筋绑扎. 现场钢筋加工. 2. 开压站综合配电箱外外立面. 继续安装柜接 电缆敷设.				
安全 监理 工作 情况	巡视施工现场. 重点检查16#风机施工现场.				
发现 问题 处理 情况	检查发现配电箱未做接地. 要求施工单位即时 整改. 并发出通知单1份为查单(2411-120-03) 监理通知单 施工现场专职人员按要求作了整改. 已书面回复.				
备注					
安全监理员: 朱书全		日期: 2020 年 04 月 03 日			
总监理工程师: 徐建		日期: 2020 年 04 月 03 日			



扫描全能王 创建