

安全监理日志

编号:

日期	2020 年 04 月 28 日 星期三	气候	晴	气温	12~12
施工现场安全 生产 状况	1. 17#风机基础钢筋制作. 2. 开压站进站道路浇筑砼. 3. 站外镀锌管屏柜接线. 915室地面抹平.				
安全 监理 工作 情况	巡视开压站施工现场. 重点检查风机基础钢筋加工区域施工现场.				
发现 问题 处理 情况	检查发现二饭配电箱未做接地. 监理口头指令要求施工现场停止施工. 立即整改. 施工单位按监理要求. 派人整改完成. 监理检查合格进入施工.				
备注	检查开压站施工现场发现. 主要拘束高空作业人员配戴安全带. 规范. 监理及时发出监理通知单. 编号 (ZM)1-120-038 通知单.				
安全监理员: 朱新会		日期: 2020 年 04 月 28 日			
总监理工程师: 梁耀生		日期: 2020 年 04 月 28 日			



扫描全能王 创建