

# 安全监理日志

编号:

|                      |                                                                              |    |                 |    |         |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|----|---------|
| 日期                   | 2020年04月09日 星期四                                                              | 气候 | 晴               | 气温 | 10℃~21℃ |
| 施工现场安全<br>生产<br>状况   | <p>1. 风机基础钢筋制作.</p> <p>2. 开压站G13室检修梯安装.</p>                                  |    |                 |    |         |
| 安全<br>监理<br>工作<br>情况 | <p>巡视施工现场. 重点检查开压站施工现场</p>                                                   |    |                 |    |         |
| 发现<br>问题<br>处理<br>情况 | <p>检查发现开压站高空作业人员穿戴安全带不规范.</p> <p>特发通知单1份. 要求施工单位对新进场人员进行安全教育. 纠正正确使用安全带.</p> |    |                 |    |         |
| 备注                   |                                                                              |    |                 |    |         |
| 安全监理员: 朱芳名           |                                                                              |    | 日期: 2020年04月09日 |    |         |
| 总监理工程师: 陈耀东          |                                                                              |    | 日期: 2020年04月09日 |    |         |



扫描全能王 创建