

安全监理日志

编号:

日期	2020 年 04 月 11 日 星期六	气候	阴小雨	气温	6℃~11℃
施工 现场 安全 生产 状况	1. 风电场区施工道路美石换填. 2. 生活楼室内刷漆. 消防楼梯安装, 焊接. 绝缘室接线.				
安全 监理 工作 情况	检查开压站施工现场. 巡视风电场区施工现场.				
发现 问题 处理 情况	检查发现开压站消防楼梯施工现场. 乙炔瓶. 氧气瓶安全距离不满足要求. 现场口头指令施工人员进行整改. 距离放置乙炔. 氧气瓶施工人员立即按要求进行了整改.				
备注					
安全监理员: 朱书会			日期: 2020 年 04 月 11 日		
总监理工程师: 徐耀生			日期: 2020 年 04 月 11 日		



扫描全能王 创建