

安全监理日志

编号:

日期	2020 年 04 月 13 日 星期 一	气候	阴	气温	12~15℃
施工 现场 安全 生产 状况	1. 16# 风机基础浇筑完成. 2. 升压站内电缆沟盖板安装. 3. 输出线路 29# 36# 铁塔导线展放完成				
安全 监理 工作 情况	巡视施工现场. 检查 16# 风机基础浇筑完成施工 现场.				
发现 问题 处理 情况	检查发现现场发电机未做接地. 要求施工 单位施工前必须做完接地. 施工单位专业人员即时做了接地.				
备注					
安全监理员: 朱秀全		日期: 2020 年 04 月 13 日			
总监理工程师: 傅耀生		日期: 2020 年 04 月 13 日			



扫描全能王 创建