

安全监理日志

编号:

日期	2020 年 04 月 14 日 星期二	气候	晴	气温	18℃~24℃
施工现场安全状况	1. 35# 36# 铁塔导线展放, 耐压线夹制作. 2. 开五站场为路边石安装, 防冲墙抹灰, SVG 设备安装.				
安全监理工作情况	巡视施工现场, 检查 36# 铁塔施工现场.				
发现问题处理情况	检查发现施工现场已设安全警戒带, 但未挂警示牌, 要求施工单位必须增加警示牌. 施工单位按监理要求整改完成后, 继续施工.				
备注					
安全监理员: 朱书会		日期: 2020 年 04 月 14 日			
总监理工程师: 徐光耀		日期: 2020 年 04 月 14 日			



扫描全能王 创建