

安全监理日志

编号:

日期	2020 年 04 月 18 日 星期六	气候	阴	气温	12℃~24℃
施工 现场 安全 生产 状况	1. 10# 风机基础抗滑完成. 17# 风机基础钢筋绑扎. 2. 开压站生活楼外墙粘方挂胶带. 雨水修复. 接地检查并砌筑.				
安全 监理 工作 情况	检查开压站施工现场安全文明施工.				
发现 问题 处理 情况	检查发现施工用电箱门未关. 要求施工单位专业电工. 将配电箱即时关锁上锁. 施工单位专职人员按监理要求将配电箱关锁上了锁.				
备注					
安全监理员: 朱书会			日期: 2020 年 04 月 18 日		
总监理工程师: 徐增生			日期: 2020 年 04 月 18 日		



扫描全能王 创建