

安全监理日志

编号:

日期	2020 年 04 月 24 日 星期 五	气候	阴	气温	12~10℃
施工现场安全生产状况	1. 1#风机基础回填, 11#风机基础支模完成, 10#风机基础人工挖槽. 2. 升压站继电室静置地板铺设, 电气柜接线.				
安全监理工作情况	巡视检查升压站施工现场.				
发现问题处理情况	检查发现临时用电电缆未架空要求现场施工人立即整改. 施工人按监理要求做了整改.				
备注					
安全监理员: 朱书云			日期: 2020 年 04 月 24 日		
总监理工程师: 徐耀生			日期: 2020 年 04 月 24 日		



扫描全能王 创建