

安全监理日志

编号:

日期	2020年4月26日 星期四	气候	多云	气温	6℃~18℃
施工 现场 安全 生产 状况	1. 1#风机基础局部加深500mm开挖完成。 2. 1#2#3#风机放线。 3. 开压站配合配电设备安装。 4. 外线送出, 2#3#铁塔附件安装。				
安全 监理 工作 情况	巡视施工现场, 检查1#风机基础施工现场。				
发现 问题 处理 情况	检查发现1#基础四周未做安全防护。 施工队 要求按要求做防护, 挂警示牌。				
备注					
安全监理员: 朱书会			日期: 2020年04月26日		
总监理工程师: 符耀生			日期: 2020年04月26日		



扫描全能王 创建