

安全监理日志

编号:

日期	2020年03月28日	星期六	气候	晴	气温	12~18℃
施工现场安全 生产 状况	1. 1#风机机基础钢筋绑扎. 支撑完成. 2. 升压站电气安装. 室外电缆沟电缆敷设. 综合楼电缆外墙批白.					
安全 监理 工作 情况	巡视施工现场. 重点检查升压站高空作业施工情况.					
发现 问题 处理 情况	检查发现构架安装高空作业人员. 佩戴安全带不规范. 现场口头指令施工人员停止施工. 立即使用安全带. 施工人员按要求佩戴好安全带后继续施工.					
备注						
安全监理员: 朱书会			日期: 2020年03月28日			
总监理工程师: 徐耀生			日期: 2020年03月28日			



扫描全能王 创建