

安全监理日志

日期	2020年08月31日星期一	气候	多云	气温	17-29°
施工现场安全 生产 状况	1、巡查 11#风机道路换填情况 2、巡查 1#、2#风机平台开挖情况 3、巡查 14#基础基坑回填情况 4、巡查升压站整改消缺情况 5、巡查变电站回填，变电站赫可线进站一次设备调试情况 6、旁站 12#13#14#箱变基础浇筑情况				
安全 监理 工作 情况	1、11#风机道路换填完成 2、1#平台开挖完成 7%。2#平台开挖完成 37% 3、14#基础基坑回填完成 90% 4、升压站检监问题整改消缺 5、变电站回填完成 97%，变电站赫可线进站一次设备调试完成 88% 6、旁站 12#13#14#箱变基础浇筑情况				
发现 问题 处理 情况	1、巡查施工现场时发现，14#风机基础回填时现场未配备安全员，不符合施工现场安全规定。				
备注					
安全监理员：任远威			日期：2020年08月31日		
总监理工程师：徐耀生			日期：2020年08月31日		