

监理工作日志

表号: FD-B12

记录人: 张金星

第 页, 共 页

2019年 7月 2日 星期: 周二	气候: 白天: 多云 夜间: 多云	气温: 最高 27 °C 最低 17 °C
工作内容: 1. 5号风机场地土方外运 340m² 2. 7号风机场地清表完成 2/3 3. 升压站地基勘探. 4. 改建搅拌站. 施工机械: 挖掘机4台, 运输车1辆, 勘探设备一套, 施工员12人. 检查: 1. 5号风机土方外运 发现运土车数量不能满足施工要求, 已通知施工方增加运输车辆. 2. 改建搅拌站施工现象, 脏乱差现象严重, 已通知施工方整改, 整改结果, 待查.		
安全内容: 1. 升压站地基勘探设备操作人员, 未佩戴安全帽, 已通知待查 2. 搅拌站改建施工现场, 临时用电线路不符合要求, 已通知施工方限期整改, 否则罚款.		