

监理工作日志

表号: FD-B12

记录人: 李金梁

第 页, 共 页

2017年 8月4 日 星期: 日	气候: 白天: 小雨 夜间: 多云	气温: 最高 23℃ 最低 17℃
----------------------	----------------------	----------------------

工作内容:

1. 检查升压站生活楼地梁钢筋绑扎及模板支扩, 发现钢筋保护层不够设计要求, 模板拼缝不严密, 地梁尺寸不符合图纸设计要求, 现场口头要求整改并指挥作业, 下发监理工程师通知单 2017-08-04-01

2. 升压站 5KV 基础换填 C15 毛石混凝土

3. 升压站事故油池钢筋绑扎

安全内容:

升压站基础悬挂标识牌

本表由项目监理部填写, 项目监理部自存。