

监理工作日志

表号: FD-B12

记录人: 徐文平

第 页, 共 页

2019年 10月 17 日 星期: 四	气候: 白天: 晴 夜间: 晴	气温: 最高 20℃ 最低 10℃
-------------------------	--------------------	----------------------

工作内容:

1. 生活楼墙面抹灰.
2. 综合配电楼电缆沟钢筋绑扎.
3. 17#风机基础开挖完成90%, 18#风机平台边坡支护完成90%.
4. 20#铁塔基础开挖完成80%, 5#、24#铁塔基础开挖完成100%, 7#铁塔基础开挖完成60%, 17#铁塔基础开挖完成80%, 5#-6#铁塔基础转运土石.
5. 箱变厂家进场检查设备发现现有渗油情况(4台箱变)

安全内容:

1. 安全技术交底已落实.
2. 早、晚班小组会议已落实.