

监 理 日 志

日期: 2021 年 06 月 25 日

天 气: 阴转中雨

星期: 五

气 温: 27/19℃

项目名称: 赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	1#、2#、3#、4#、16#、17#风机位巡视检查。 1#风机位 风机电气验收. 监理人员参与验收全过程. 个别防水封堵不到位. 中缆敷设不规范. 塔筒内的已生霉霉清理. 标识标牌张贴不到位. 5号已经下发整改单. 要求施工单位进行整改. 监理人员实际测量排洪沟深度及宽度. 目前没有水土保持的设计图纸. 暂时不确定是否合格.				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="247 817 414 884">施工单位</th><th data-bbox="414 817 1404 884">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="247 884 414 1467"> 中建设 有限公司 湖南锦园 物流有限 公司 </td><td data-bbox="414 884 1404 1467"> 3#机位 塔筒内电气安装作业. 施工人数 4#机位 进沟改造桥架. 400V 桥架吊钩安装铺设完成. 换机 2 台. 检修 2 台 施工人数 10 名 4#机位 第一段塔筒桥架安装作业. 施工人数 5 名. 吊车 1 辆. 5#机位 更换塔筒内排洪沟. 换机 1 台. 监护人员 1 名. 17#风机位 电气验收. 监理人员 1 名. 湖南锦园 2 名 施工人数 5 名 </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施工内容及进度	中建设 有限公司 湖南锦园 物流有限 公司	3#机位 塔筒内电气安装作业. 施工人数 4#机位 进沟改造桥架. 400V 桥架吊钩安装铺设完成. 换机 2 台. 检修 2 台 施工人数 10 名 4#机位 第一段塔筒桥架安装作业. 施工人数 5 名. 吊车 1 辆. 5#机位 更换塔筒内排洪沟. 换机 1 台. 监护人员 1 名. 17#风机位 电气验收. 监理人员 1 名. 湖南锦园 2 名 施工人数 5 名
施工单位	施工内容及进度				
中建设 有限公司 湖南锦园 物流有限 公司	3#机位 塔筒内电气安装作业. 施工人数 4#机位 进沟改造桥架. 400V 桥架吊钩安装铺设完成. 换机 2 台. 检修 2 台 施工人数 10 名 4#机位 第一段塔筒桥架安装作业. 施工人数 5 名. 吊车 1 辆. 5#机位 更换塔筒内排洪沟. 换机 1 台. 监护人员 1 名. 17#风机位 电气验收. 监理人员 1 名. 湖南锦园 2 名 施工人数 5 名				
其 他 事 项	由于雨天路滑. 4#机位第一段塔筒无法到达机位. 水土保持设计图纸至今没有见到.				
本日现场监理人员	李福军 许寿松 王廷明 高振平				
记录人: 高振平	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐永生				

