

监 理 日 志

日期: 2021年7月24日

天气: 多云转中雨

星期: 六

气温: 25/14℃

项目名称: 赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	1#-2#机位 3#-4# 6# 7# 8# 11# 1#机位巡视检查。 1#-2#机位 集电线路为见线敷设。中间头制作。监理全程跟踪记录。 1#机位放线验收 监理人员及厂家人员一起参加。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
中核建 有建		1#-2#机位 集电线路 3x50mm² 高压电缆敷设完成。制作完成2个。 3x50mm² 高压电缆中间头。 1#机位 道路通水排水设施。验收合格。 1#-8#-9#-10#-12#机位 水工部分。施工完成及手持摄像。 1#机位 400V电压互感器拆卸作业。现场内电气作业人员。
其 他 事 项		
本日现场监理人员: 高振军 李运明		
记录人: 高振军		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐永强



扫描全能王 创建