

监 理 日 志

日期: 2011 年 9 月 24 日

天 气: 晴

星期: 五

气 温: 16℃-28℃

项目名称: 赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视检查 1 号线, 2 号线 2. 参加 1 号风机.	
施 工 情 况	施工单位 中州建设 有限公司	施工内容及进度 1. 1 号风机.
其 他 事 项	塔基法兰面卫生不合格. 外部水塔风扇地脚螺栓未固定. 安全标识牌缺少 缺少逃生包.	
本日现场监理人员: 李建国		
记录人: 李建国		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李耀生.



扫描全能王 创建