

监 理 日 志

日期: 2021 年 04 月 18 日

天气: 阴转小雨

星期: 日

气温: 15/10℃

项目名称: 赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	4#5#8#10#12#13#15#17#机位巡视检查。 1#机位转鼓、叶片、放线验收、吊装就位、新设备就位、监理人员全程跟踪、安全监护、对需大吨位起重设备、监理人员多次提醒施工、单位吊装前、必须做好、通讯已带、上下班人、进行指挥、13:20、吊装结束、16:05、400吨履带吊、拆卸、进行拆解、现场准备。 2#机位电缆全部敷设完成、所有高压电缆、终端头、未做耐压试验、新设备、进行并网前的、检查、要求施工、单位、试验人员、立即、进行、不得耽误、4月20日、12#13#机位、并网发电的节点。						
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>施工单位</th><th>施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>中州建设 有限公司</td><td>1#机位风机基座、浇筑、挖机2辆、运土1车。 6#机位、过路、放线、作业、施工人数3名、顶压机1台。 10#机位、转鼓、叶片、吊装、作业、新设备、就位。 施工人数22名、吊车3辆、铁牛1辆、板车1辆。</td></tr> <tr> <td>湖南锐图 机械有限公司</td><td>13#14#机位、吊装、接地、网、焊接、施工人数5名、电焊机1台。 3#机位、14#机位、电缆、沟、开挖、挖机1辆。 17#机位、塔筒、至、箱变、低压、电缆、敷设、挖机2辆、施工人数12名。 15#机位、500吨、履带吊、组、装、作业、下午2:00、结束、未、施工、吊车、故障、</td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施工内容及进度	中州建设 有限公司	1#机位风机基座、浇筑、挖机2辆、运土1车。 6#机位、过路、放线、作业、施工人数3名、顶压机1台。 10#机位、转鼓、叶片、吊装、作业、新设备、就位。 施工人数22名、吊车3辆、铁牛1辆、板车1辆。	湖南锐图 机械有限公司	13#14#机位、吊装、接地、网、焊接、施工人数5名、电焊机1台。 3#机位、14#机位、电缆、沟、开挖、挖机1辆。 17#机位、塔筒、至、箱变、低压、电缆、敷设、挖机2辆、施工人数12名。 15#机位、500吨、履带吊、组、装、作业、下午2:00、结束、未、施工、吊车、故障、
施工单位	施工内容及进度						
中州建设 有限公司	1#机位风机基座、浇筑、挖机2辆、运土1车。 6#机位、过路、放线、作业、施工人数3名、顶压机1台。 10#机位、转鼓、叶片、吊装、作业、新设备、就位。 施工人数22名、吊车3辆、铁牛1辆、板车1辆。						
湖南锐图 机械有限公司	13#14#机位、吊装、接地、网、焊接、施工人数5名、电焊机1台。 3#机位、14#机位、电缆、沟、开挖、挖机1辆。 17#机位、塔筒、至、箱变、低压、电缆、敷设、挖机2辆、施工人数12名。 15#机位、500吨、履带吊、组、装、作业、下午2:00、结束、未、施工、吊车、故障、						
其 他 事 项	施工人数18名、铁牛1辆、挖机1辆、板车2辆。 1#机位、发电机、已经、到达、结构、处、准备、安装、在、8#机位。 2.1#机位、环境、由于、13#机位、施工、不便、导致、今天、无法、正常、安装、就位。 3.集电线路、电缆、沟、13#14#机位、没有、进行、开挖、施工、单位、自行、开挖。						
本日现场监理人员	贵振军、秦福章、李连明、任远威						
记录人: 任远威	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 任远威						