

监 理 日 志

日期: 2021年 04月 27日

天气: 阴.

星期: 二.

气温: 17/10℃

项目名称: 赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	3#、4#、7#、8#、10#、12#、13#、15#、17#、19#机位巡视检查。 7#机位550m电压箱吊钩组作业, 监理人员全程旁站旁站。 8#机位400m电压箱吊钩组解钩作业, 监理人员全程旁站旁站。 华能贵州分公司安监部刘大山等次同检查, 详细了解工程进展和机位调试情况, 并要求各施工单位加强管理, 确保9月30日并网10台风机向电网送电。现场监理全程陪同, 10#、12#、13#机位巡视。 3回路240mm²高压电缆中间头制作, 监理人员全程旁站旁站。 施工记录, 符合规范要求。						
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>施工单位</th><th>施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>中建建设 有限公司</td><td>7#机位550m电压箱吊钩组, 塔基平台浇筑, 19#机位塔筒吊装, 方斗机2台, 吊车2台, 吊车2台, 吊车1台, 吊车1台。 8#机位400m电压箱吊钩组解钩, 塔基平台浇筑, 塔筒内腔浇筑。</td></tr> <tr> <td>湖南航宇 物流有限公司</td><td>施工人数25名, 吊车2台, 吊车2台, 吊车1台。 3回路240mm²高压电缆中间头制作, 施工人数6名。 14#-15#机位3回路185mm²高压电缆敷设。 施工人数15名, 吊车1台, 吊车1台。 19#机位基础钢筋绑扎, 施工人数10名。</td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施工内容及进度	中建建设 有限公司	7#机位550m电压箱吊钩组, 塔基平台浇筑, 19#机位塔筒吊装, 方斗机2台, 吊车2台, 吊车2台, 吊车1台, 吊车1台。 8#机位400m电压箱吊钩组解钩, 塔基平台浇筑, 塔筒内腔浇筑。	湖南航宇 物流有限公司	施工人数25名, 吊车2台, 吊车2台, 吊车1台。 3回路240mm²高压电缆中间头制作, 施工人数6名。 14#-15#机位3回路185mm²高压电缆敷设。 施工人数15名, 吊车1台, 吊车1台。 19#机位基础钢筋绑扎, 施工人数10名。
施工单位	施工内容及进度						
中建建设 有限公司	7#机位550m电压箱吊钩组, 塔基平台浇筑, 19#机位塔筒吊装, 方斗机2台, 吊车2台, 吊车2台, 吊车1台, 吊车1台。 8#机位400m电压箱吊钩组解钩, 塔基平台浇筑, 塔筒内腔浇筑。						
湖南航宇 物流有限公司	施工人数25名, 吊车2台, 吊车2台, 吊车1台。 3回路240mm²高压电缆中间头制作, 施工人数6名。 14#-15#机位3回路185mm²高压电缆敷设。 施工人数15名, 吊车1台, 吊车1台。 19#机位基础钢筋绑扎, 施工人数10名。						
其 他 事 项	5#机位基础浇筑拆模, 转运至19#机位, 施工人数5名, 吊车1台。 10#、12#、13#机位设备吊装中, 13#机位正式发电。 14#机位当地村民阻工, 导致4#基础无法正常施工。 25#机位井口村民阻工, 导致400m电压箱吊钩无法进场。						
本日现场监理人员	黄振军、秦福章、李连明、任远威						
记录人: 任远威	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 任远威						