

监 理 日 志

日期: 2020 年 4 月 30 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 6 °C -16 °C

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	1. 上午10:00时监理单位组织中州建设有限公司现场做森林防火消防演练, 地点开压站. 2. 向业主提交汇报材料. 3. 巡视施工现场, 检查现场安全, 施工质量.	
施 工 情 况	施 工 单 位 中 州 建 设 有 限 公 司	施 工 内 容 及 进 度 1. 开压站消防小室抹灰, 综合配电箱, SV柜室外喷漆, 无油漆. 站内外道路边条铺砌, 站内外打扫卫生. 2. 输出线路1#-23#铁塔附件安装, 14#-23#铁塔基础展放.
其 它 事 项	中州建设施工人员26人, 设备投入6台. 万家灯火施工人员15人, 机械设备投入2台.	
本日现场监理人员		田国海, 朱书华, 贾金贵.
记录人: 朱书华		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 田国海